

供給開始年月日	(昭 62) 1987-09-21		顧客コード	03-07133-000	地 図 番 号		保 安 業 務 実 施 者	供給開始時 点 検・調 査	大分県米穀卸 (株) 佐伯営業所 自店
氏 名	河村益豊		電話番号	22-2222	郵便番号	879-2603		容器交換時等 供給設備点検	自店
住 所	佐伯市上浦津井		販売店からの距離	10.0 km	緊急出動時間	20 分		定期供給 設備点検	大分県米穀卸 (株) 佐伯営業所
大家または管理会社			お客様の 緊急連絡先					定期消費 設備調査	大分県米穀卸 (株) 佐伯営業所
供給方法	コード① 供給用途	一般住宅 単独						周 知	自店
家屋区分	自家 (戸建)	合計貯蔵量	容器 (20 kg 2 本 : kg 本) 40 kg					緊急時対応	自店
大規模料理飲食店等 (ガスメータ 3 m ³ /h 以上従業員 10 名以上)	保安連絡担当者 氏 名		貯 蔵 設 備	設置場所	屋外			緊急時連絡	自店
周知文書の配布周期	2 年に 1 回以上		隔 壁	不要	腐食防止措置	有			
定期点検調査の周期	4 年に 1 回以上		収 納 覆	有	転倒転落防止措置	有			
集中監視システム	無		上 部 覆	有	火気 2m 以上	有			
			メータガス栓	無	ドレ ン 抜 き	有			
			中間ガス栓	無	供給を中断しない設備	無			
			気化装置	無	危険 標 識	不要			

供給設備

調 整 器	種 別	メーカー	型 式	流 量	製造年月	有効年月	所有関係	
	単体	ヤザキ	R-5	70.0 kw		2010-12		
接 続 管	コード② 供給設備接続管	長 さ	本 数	製造年月	有効年月	所有関係		
	低圧ホース	0.60 m	1		2010-12			
		m						
安 全 機 器	コード③ 安全機器の種類	メーカー	製造年月	有効年月	所有関係			
	流量検知式漏えい検知装置	ヤザキ		2012-06				
メ ー タ	種 別	メーカー	製造番号	型 式	入 口	使用最大流量	交換期限	所有関係
	H	ヤザキ	0019809	K9935	左	2.5 m ³	(平 24)2012-06	
						m ³		

消費設備

警 報 器	コード④ 警報器の種類	メーカー	型 式	数 量	形 態	製造年月	有効年月	所有関係			
	ガス漏れ警報器 (一体型)	カツラ	KP-31	1	単体						
ガ ス 栓	コード⑤ 設置場所	コード⑥ 末端ガス栓	ガス栓 の口数	メーカー	型 式	流 量 kw	未使用 ガス栓	安全装 置機構	ゴムキャ ップ等	所有 関係	
	台所	ホースエンド型ヒューズガス栓	2 口			30.8	無	有			
	台所	ホースエンド型ヒューズガス栓	1 口			15.4	無	有			
燃 焼 器 具	種 別	型 式 メーカー	コード番号記入欄				消費量 kw	製造年月 設置年月	給排気設備 排気筒 換気扇 開口部		所有 関係
	2口コンロ グリル付	PA-2000CE-L パロマ	台数	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
	炊飯器	PR-6CK パロマ	1	1	2	1	1	1	1	8.2	1999-10 2001-12
	湯沸器	RUS-5H リンナイ	1	1	2	1	2	3	1	4.6	1999-11 2002-12
										11.2	1999-12 2003-12
合 計										24.0	

コード番号一覧表	
⑤ 設置場所	1. 台所 2. 浴室 3. その他屋内 4. 屋外
⑥ 末端ガス栓	1. ホースエンドガス栓 2. ホースエンド型ヒューズガス栓 3. コンセントガス栓 4. コンセント型ヒューズガス栓 5. ボックス型ガス栓 6. フレキガス栓 7. ねじガス栓 8. フレキ&ヒューズガス栓 9. その他
⑦ 燃焼器具接続管	1. ゴム管 2. 迅速継手付ゴム管 3. ゴム継手付ビニールホース 4. 迅速継手付ビニールホース 5. 低圧ホース 6. 迅速継手付低圧ホース 7. 低圧用金属フレキ 8. 金属管 9. その他
⑧ 燃焼器具購入先	1. 当社 (店) 2. 他社 (店)
⑨ 安全装置	1. なし 2. 立消え安全装置 3. 不完全燃焼防止装置 4. 加熱防止装置 5. 空炊防止装置 6. 燃焼排ガス流出安全装置 7. 過大風圧安全装置 8. その他
⑩ 燃焼区分	1. 開放式 2. CF 式 3. FE 式 4. FF 式 5. BF 式 6. RF 式 (屋外式)